

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
UNIFICAZIONE E METODI DI LAVORO

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/IUN/UML

Prioritaria
Spett.le
MECA Tecnologie Elettromeccaniche
s.s. 407 Basentana - z.i. s.c.
Località Piantata
75013 FERRADINA (MT)

SER/GP/IT/DIS/ACR/T1
Acquisti - Team 1

DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica

DIS/SAQ/QUA
Qualità ed Affidabilità

DIS/IUN/UML/TRF
Trasformatori

DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating

Oggetto: Comunicazione di riconoscimento della certificazione di trasformatori trifasi MT/BT in olio da 100 e 160 kVA, a perdite ridotte, con avvolgimenti in alluminio. - Rif. U.E. GST001 (rev. 01 del 31/10/2012).

Con riferimento alla ns. precedente comunicazione Enel-DIS-28/06/2013-0837547 e al procedimento di certificazione dei trasformatori trifasi in olio da 100 kVA -15 e 20/0,420 kV e da 160 kVA-15/0,420 kV, a perdite ridotte, con avvolgimenti in alluminio:

Tipo U.E. (ED-Italia): GST001/002
Matricola Enel: 11 25 11
Potenza (kVA): 100
Rapporto (kV/kV): 15/0,420
Sigla d'identificazione: 10015042021A1

Tipo U.E. (ED-Italia): GST001/030
Matricola Enel: 11 25 31
Potenza (kVA): 100
Rapporto (kV/kV): 15/0,420
Sigla d'identificazione: 10015042021A2



Tipo U.E. (ED-Italia) e (ED-Romania): GST001/009 e GST001/102

Matricola Enel: 11 35 11

Potenza (kVA): 100

Rapporto (kV/kV): 20/0,420

Sigla d'identificazione: 10020042021A1

Tipo U.E. (ED-Italia): GST001/031

Matricola Enel: 11 35 31

Potenza (kVA): 100

Rapporto (kV/kV): 20/0,420

Sigla d'identificazione: 10020042021A2

Tipo U.E. (ED-Italia): GST001/003

Matricola Enel: 11 25 12

Potenza (kVA): 160

Rapporto (kV/kV): 15/0,420

Sigla d'identificazione: 16015042021A1

Tipo U.E. (ED-Italia): GST001/004

Matricola Enel: 11 25 32

Potenza (kVA): 160

Rapporto (kV/kV): 15/0,420

Sigla d'identificazione: 16015042021A2

di cui alla nostra tabella di unificazione GST001 (rev. 01 del 31/10/2012), Vi comunichiamo che per i materiali sopra indicati, prodotti nel vs. stabilimento di Ferrandina (MT), è stata approvata la certificazione, con riferimento al certificato d'ispezione S.G.S. Italia N° 7954/MI del 08/07/2013.

Cogliamo l'occasione per precisare quanto segue:

- la documentazione di certificazione che rimarrà in Vostro possesso, dovrà essere esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti;
- gli esemplari dei materiali che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essa conformi, pena la revoca del riconoscimento della certificazione;
- eventuali modifiche ai prodotti, saranno oggetto di nuovo iter di certificazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle condizioni particolari di fornitura, che prevedono la revoca della certificazione nel caso di un esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo con oneri delle prove a Vostro carico.

Per eventuali comunicazioni alla presente lettera, i nostri riferimenti sono Gianni Andreella (email: gianni.andreella@enel.com) e Flavio Mauri (e-mail: flavio.mauri@enel.com).

Distinti saluti.

Riccardo Lama
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.